

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД по Новосибирскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, 2237422, 2235549, 2237259

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт N 41
обследования

"22" декабря 2010г.

Новосибирский
(город, село, поселок)

12 ч. 00 мин.

Инспектор надзорной деятельности Новосибирского района Новосибирской
области капитан внутренней службы
Пучков Евгений Сергеевич

в период с 12 ч. 00 мин. "22" декабря 2010г. по 14 ч. 20 мин. "22" декабря
2010г. проведено обследование документов, объекта заявителя на
территории, в зданиях и сооружениях

МБОУ- Каменская СОШ №44

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: НСО, Новосибирский район, пос. Восход ул.
Титова д.1а

при обследовании совместно с: директором Степановой Еленой
Михайловной

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,
имя, отчество представителя юридического лица или представителя

индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших
при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,
владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание школы, второй степени огнестойкости, двухэтажное кирпичное, перекрытия
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных
бетонные, кровля мягкая. Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и
системой эвакуации людей при пожаре (автоматика находится в рабочем состоянии,
стоит на обслуживании). Первичные средства пожаротушения находятся в исправном
состоянии в полном объёме. Директор школы прошёл обучение по программе пожарно-
технического минимума. На случай пожаротушения рядом со школой находится
пожарный водоём в зимнее время утеплён.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные
режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
	В коридорах на путях эвакуации стены отделаны горючим материалом (окрашены масляной краской).	ППБ 01-03 п.53

С Актом обследования ознакомлен:

Степанова Е.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

Е.В.С.

(подпись)

"22" декабря 2010 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Степанова Е.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Е.В.С.

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

данный объект соответствует требованиям пожарной безопасности и позволяет обеспечить ему соблюдение требований пожарной безопасности, при условии удаления горючей отделки с путей эвакуации.

"22" декабря 2010 г.

Обследование проводил:

Инспектор ОНД
Новосибирского района
по пожарному надзору

должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)



Пучков Е.С.

М.Л.П. <*>

"22" декабря 2010 г.